

Nº referencia: 33/X42/1/6111395-3

**ASUNTO: ENSAYOS DE MOJABILIDAD (DRAVES TEST) PARA BOLDFOAM F-40
100% SEGÚN METODOLOGÍA DE LA NORMA ASTM D2281-68 A 25°C.**

Laura Fuego San Francisco, Inspectora de ECA GRUPO BUREAU VERITAS.

Atesta,

Que a petición de VS Focum, S.L. ha presenciado el día 26 de Noviembre de 2012 en las instalaciones situadas en Porceyo (Asturias), los ensayos correspondientes a la Norma ASTM D2281-68 para BoldFoam F-40 (Lote: F40111201 / Fecha de Fabricación 11/2012), a 25°C.

CONCLUSION: Se realizan 4 ensayos de mojado según metodología de la norma ASTM D2281-68 de la solución a la concentración 100% y a la temperatura de 25°C obteniendo los siguientes resultados:

MOJABILIDAD (DRAVES TEST)	
BoldFoam F-40 (100%)	
ENSAYOS	TIEMPO (s)
1	1"
2	1"
3	1"
4	1"

Y para que conste firmo la presente en Llanera a 26 de Noviembre de 2012.



Fdo: Laura Fuego San Francisco